

# 質 疑 回 答 書

件名 会下山小学校エレベーター設備更新工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当  
somu\_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1			確認申請時の建物側構造計算に必要な構造計算書、建築竣工図は借用できると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
2			昇降路内にクラックなどがあった場合、レールなどが設置できない可能性があります。別途工事で修復していただけると考えてよろしいでしょうか。	クラック等があった場合は、その内容により別途協議とします。
3			ストックヤードは屋内で各階に十分確保されていると考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
4		3/5	特記仕様書「(13) 発生材の処理」の「イ特別管理産業廃棄物」に「●」や「※」印が記載されておられません。既設エレベーターには、PCBが使用されていないと考えてよろしいでしょうか。もし使用されている場合、処理などに時間や費用がかかる場合があります。その際は、工期延長や別途費用をいただけると考えてよろしいでしょうか。	コンデンサ等電気機器等を撤去する場合は、PCB含有の有無を確認しその結果を調書にまとめ、構外搬出前に監督員に提出し確認を受けてください。PCB含有が判明した機器は構外搬出せず、関係法令を遵守し適切に取扱い、適切な容器に収め、監督員の指定する場所に整理・集積してください。PCB含有が判明した場合は、別途協議とします。
5		4/5	特記仕様書「(14) 事前調査」にて石綿の含有が確認された際は、処理などに時間や費用がかかる場合があります。その際は、工期延長や別途費用をいただけると考えてよろしいでしょうか。	事前調査により、分析調査及び石綿処理が必要になった場合、協議により設計変更対象及び工期延長の対象になる場合があります。
6	EV-02 EV-04		エレベーター出入口間口がEV-02では「900mm」、EV-04では「800mm」となっております。図面上800mmしか納まりませんので800mmと考えさせていただきますとよろしいでしょうか。	EV-02のとおり、製造者標準としていただきますので、どちらの寸法でもかまいません。

7		資材・廃材等の搬入出はグラウンドを使用させていただけると考えてよろしいでしょうか。	施設管理者と協議のうえ、使用可能です。
---	--	---	---------------------

- 注) ・ Eメール送信後、受信確認のため【総務課 647-9710】へ電話してください。
- ・ この質疑回答書は仕様書の追補とみなします。
  - ・ 質疑書の提出については、入札情報システムより入札予定参照に記載の質疑提出期限を確認のうえ、期限までに提出してください。
  - ・ 回答書は優先順位第1位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ってください。  
 なお、事後審査型制限付一般競争入札の場合は公社ホームページ/入札情報/一般競争入札発注情報 (<https://www.kobe-rma.or.jp/bid/ordering-info/>) のページ上で、指名競争入札の場合はFAXで回答します。(システムでのやりとりは行いません)
  - ・ 全業者から質疑がなかった場合、回答書は送りません。

業 者 名