

様式第 7 号

令和 4. 11. 1

質 疑 回 答 書

件名 神戸総合運動公園立体駐車場躯体改修工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1		特記 石綿-4	「鉄部被覆(脆弱部)下地調整材」 に石綿含有と記載されていますが 、 柱・梁の耐火被覆板面の仕上塗材 ではなく下地調整材に含有してい るという解釈でよろしいでしょ うか。	よろしいです。
2	A-01	特記 石綿-4 および 数量書 5 頁	特記および数量書に記載のある剥 離剤併用手工具ケレン工法(20 m ²) の対象は柱・梁の耐火被覆板の塗 装劣化部と考えてよろしいでしょ うか。 図面 A-01 には塗膜に含有の場合： 塗膜剥離工法、下地調整材の場合 ：工法を決定する、とあります。 具体的にどの面への施工を想定さ れているのかご教示ください。	よろしいです。 柱・梁の耐火被覆板の塗膜（下地調 整材にアスベスト含有）の劣化部分 が該当します。
3	A-26		「参考数量所 P-9」耐火被覆補修 1 ケ所となっておりますが、「耐 火被覆詳細図 A-26」T3—耐火被覆 版 表には「柱・梁 2 時間耐火 (1. 2F) 3 5、1 時間耐火 (3 F~RF) 厚 2 0 となっております ※今回見積範囲は 2 時間耐火部分 W 9 0 0 × H 1 0 0 0 形状既設合せ補修 1 ケ所のみと考 えてよろしいでしょうか？	よろしいです。 補修に先立ち、劣化状況を調査の上 、補修箇所について監督員と協議す ること。新たに該当する破損部等が 見つければ、設計変更対象とします 。

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
4			工事用の仮設電気・水道を既存施設より分岐して有償御支給いただくことは可能でしょうか。	可能です。
5	A-16・18	参考数量書 P7	階段室照明受（チャンネル）塗装の形状・数量が記載ないようと思われます。ご指示いただけますでしょうか。	角パイプ 150 mm×50 mm×長さ 2500 mm 14 か所となります。
6	A-02	改修 10 仮設工事	工事用仮設事務所設置できる仮設用地見当たりません。管理職員駐車場に設置させていただくことでできないでしょうか。	管理職員用駐車場は使用できません。
7	A-02	改修 10 仮設工事	工事用仮設便所ですが施設内便所利用させていただくこと可能でしょうか。	可能です。
8	A-9, 10, 30		図面 A-30 では A 通 B1 階、1 階、1～8 通間、21 通 B1 階もメッシュフェンス改修工事範囲に含まれていますが、立面図 A-9 ではメッシュフェンス一時撤去復旧もしくは取替の図示されておりませんが、一時撤去復旧として計上するものと考えてよろしいですか。	A 通 B1 階、1 階、1～8 通間、21 通 B1 階のメッシュフェンスは、一時撤去は不要です。（残置のまま、塗装可能）
9	A-31		D-10 手すり支柱、間柱根巻き改修においてひび割れ補修は樹脂注入もしくは U カットシール充填と考えてよろしいですか。	よろしいです。
10	A-31		D-9 において排水ガイド金物新設（既製品）とありますがメーカー及び品番ご教示願えませんか。	田島緑化プラス(株) R K 排水ガイドです。